

ПРЕДПИСАНИЕ № 774
об устранении выявленных нарушений

23.08.2019

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21", корпус № 1 – 150000, Ярославская область, г.Ярославль, Собинова, д.7а, корпус № 2 – 150000, Ярославская область, г.Ярославль, Октябрьский пер., д.5
акта 1034 от 23.08.2019

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

Корпус № 1, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 7а

п. 3.9. На территории групповых площадок отсутствуют тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков;

п. 5.1. В группах 1,2,3 в туалетных помещениях на стенах отмечаются следы протечек и протечек, местами отмечается отслоение покрасочного слоя;

п. 17.14. По данным оборотной ведомости имеется 192 матрасника (менее двух смен), при наличии в детском саду 175 детей;

Корпус № 2, г. Ярославль, Октябрьский пер., д. 5

п. 3.9. На территории групповых площадок отсутствуют тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков;

п. 5.1. В группе «Пчелки» в раздевалке на стенах отмечаются следы протечек и протечек, местами отмечается отслоение покрасочного слоя;

п. 6.13. В группах сон организован на раскладных кроватях с мягким ложем и не предусмотрено место для хранения раскладных кроватей.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

1. Установить на территории групповых площадках тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков, в соответствии с требованиями санитарных правил (п. 3.9).
2. Устранить следы протечек в группах. (п. 5.1)
3. Организовать сон на раскладных кроватях с твердым ложем и предусмотреть место для хранения раскладных кроватей и постельных принадлежностей (п. 6.13).
4. Обеспечить детей 2-х комплектов матрасников на 1 ребенка. (п. 17.14)

Срок исполнения 01.08.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21", корпус № 1 – 150000, Ярославская область, г.Ярославль, Собинова, д.7а, корпус № 2 – 150000, Ярославская область, г.Ярославль, Октябрьский пер., д.5

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до 01.08.2020г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1.
(адрес представления сообщения)

Зам. руководителя

М.П.



Малицкий Борис
Александрович

Копию настоящего предписания получил:

« 23 » 08 2019г.

Борисенок К.С.

Ф.И.О