



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №257/1

(исходный номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

вторая цифра соответствует типу, которому относится предписание: 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №21»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого произошло контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Ропотова А.В. от «10» сентября 2021 года №257 в период с 10 час. 30 мин. «15» сентября 2021 года по 14 час. 00 мин. «28» сентября 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору майором внутренней службы Зайцевым Евгением Святославовичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №21» (далее – МДОУ «Детский сад №21», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150000, обл. Ярославская, г. Ярославль, Октябрьский переулок, д. 5 обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МДОУ «Детский сад №21» Коногова Любовь Витальевна, заведующий хозяйством МДОУ «Детский сад №21» Ворогушин Сергей Николаевич

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ в помещениях здания МДОУ «Детский сад №21» не обеспечивают работоспособность систем в течение времени, необходимого для выполнения необходимых функций и эвакуации людей из здания.	п. 54 ППР в РФ; ст.84 п.7, ст. 103 п.2 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03, п. 4.9 СП 6.13130.2013	12.09.2022 г.	
2.	Система пожарной сигнализации в чердачном помещении здания находится в неисправном состоянии.	п. 54 ППР в РФ.	12.09.2022 г.	

3.	Допущено хранение в подвальном этаже мебельного стола, мебельных шкафов;	п.п. (б) 16 ППР в РФ,	12.09.2022 г.
4.	Нарушен огнезащитный слой перекрытий подвального этажа (обрушена штукатурка с деревянной драпки).	п. 13 ППР в РФ.	12.09.2022 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №21»

Коногова Л.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, контролируемого лица (представителя))

«28» сентября 20 21 г.



Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, контролируемого лица (лица, руководящего группой инспекторов при проведении государственного пожарного надзора))

«28» сентября 20 21 г.


